



Новый Поток
Антипинский НПЗ

АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод»
6 км Старого Тобольского тракта, д.20, Тюмень, 625047
тел.: + 7 (3452) 53 23 99 / + 7 (3452) 28 41 80 / E-mail: info@annpz.ru
ИНН 7204084481 / КПП 720350001 / ОГРН 1047200609202

WWW.ANNPZ.RU

Генеральному директору
ЗАО «НПК ВИП»
Солдатову Герману Борисовичу

Тема:Отзыв о преобразователях давления

В 2016 году на установке производства элементарной серы установлены и эксплуатируются датчики избыточного давления ЗАО «НПК ВИП» г.Екатеринбург СДВ-SMART-Exd-И-1161-02-ЭП1-t10-010-1,00МПа-42-HART-K05-П (во взрывозащищенном исполнении с поддержкой HART протокола) в количестве 2 шт. и СДВ-SMART-Exd-И-1161-02-ЭП1-t10-010-2,50МПа-42-HART-K05-П (во взрывозащищенном исполнении с поддержкой HART протокола) в количестве 5 шт. Данные датчики установлены на различных линиях с давлением от 0,4 до 1,6МПа, температурой эксплуатации от -50 до +200°С, и различных средах, таких как: вода, азот, пар, воздух КИП.

За время эксплуатации (указать период) преобразователей давления установлено:

1. Работа приборов стабильная.
2. Метрологические характеристики соответствуют заявленным в описание типа.
3. - В настройках прибора отсутствует единица измерения bar
4. За время эксплуатации претензий по техническим и метрологическим характеристикам не обнаружено.

Преобразователи давления, переданные для эксплуатации в качестве опытных образцов, зарекомендовали себя как надежные и удобные средства измерений. Данные приборы имеют оптимальные соотношения цена – качество и могут быть рекомендованы в качестве основных средств измерений на объектах нефтяной и газовой промышленности.

С уважением,
Главный инженер АО «АНПЗ» _____ - С.В.Мурзин.

Исполнитель: Т.В.Гринь

Тел: 8(3452) 53-23-99 доб 3605

